

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE N. 374755/13573/CPR

CLASSIFICATION REPORT No. 374755/13573/CPR

emesso da Istituto Giordano in qualità di laboratorio di prova notificato (n. 0407) ai sensi del Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011

issued by Istituto Giordano in the capacity of notified test laboratory (No. 0407) pursuant to Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011

Cliente / Customer

CASALI S.p.A.

Via Zona Industriale C.I.A.F. - 60015 CASTELFERRETTI (AN) - Italia

Oggetto / Item*

membrana bituminosa denominata "Supra Mineral 4,5 kg Fire Off"

bituminous membrane named "Supra Mineral 4,5 kg Fire Off"

Attività / Activity



classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - parte 5: classificazione in base ai risultati delle prove di esposizione dei tetti a un fuoco esterno secondo la norma UNI EN 13501-5:2016

fire classification of construction products and building elements -Part 1: Classification using data from external fire exposure to roofs tests in accordance with standard UNI EN 13501-5:2016

Risultati / Results

Classificazione

Classification

B_{ROOF} (t2)

I risultati si riferiscono solo all'oggetto in esame, così come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui l'attività è stata effettuata.

L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

The results relate only to the item examined, as received, and are valid only in

The results retace my to the term formation, as received, and the value only the conditions in which the activity was carried out.

The original of this document consists of an electronic document digitally signs pursuant to the applicable Italian Legislation.

Responsabile Tecnico: / Chief Technician.

Dott. Ing. Giombattista Traina

Responsabile del Laboratorio di Reazione al Fuoco: /

Dott. Ing. Giombattista Traina

Direttore Tecnico della Sezione CPD: / CPD Departme

Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno

Compilatore: /compiler: Francesca Manduchi Revisore: / Reviewer: Per. Ind. Andrea Golinucci

(*) secondo le dichiarazioni del cliente. according to that stated by the customer.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 11 settembre 2020 Bellaria-Igea Marina - Italy, 11 September 2020

L'Amministratore Delegato Chief Executive Officer