

## RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE N. 408158/16423/CPR

CLASSIFICATION REPORT No. 408158/16423/CPR

emesso da Istituto Giordano in qualità di laboratorio di prova notificato (n. 0407) ai sensi del Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011

*issued by Istituto Giordano in the capacity of notified test laboratory (No. 0407)  
pursuant to Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011*

Cliente / Customer

**CASALI S.p.A.**


Zona Industriale C.I.A.F. - 60015 CASTELFERRETTI (AN) - Italia

Oggetto / Item<sup>#</sup>

**membrana bituminosa denominata  
"SUPRA MINERAL 5 KG FIRE OFF"**

*bituminous membrane named "SUPRA MINERAL 5 KG FIRE OFF"*

Attività / Activity

 **classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi  
da costruzione - parte 5: classificazione in base ai risultati  
delle prove di esposizione dei tetti a un fuoco esterno  
secondo la norma UNI EN 13501-5:2016**

*fire classification of construction products and building elements -  
Part 1: Classification using data from external fire exposure to roofs  
tests in accordance with standard UNI EN 13501-5:2016*

Risultati / Results

**Classificazione**  
*Classification*  
**B<sub>ROOF</sub> (t2)**

(#) secondo le dichiarazioni del cliente.  
*according to that stated by the customer.*

Bellaria-Igea Marina - Italia, 25 agosto 2023  
*Bellaria-Igea Marina - Italy, 25 August 2023*

L'Amministratore Delegato  
*Chief Executive Officer*

I risultati si riferiscono solo all'oggetto in esame, così come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui l'attività è stata effettuata. L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

*The results relate only to the item examined, as received, and are valid only in the conditions in which the activity was carried out. The original of this document consists of an electronic document digitally signed pursuant to the applicable Italian Legislation.*

**Responsabile Tecnico:** / Chief Technician:

Dott. Sacha Oliva

**Responsabile del Laboratorio di Reazione al**

**Fuoco:** /

*Head of Reaction to Fire Laboratory:*

Dott. Ing. Giombattista Traina

**Direttore Tecnico:** / Technical Director:

Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno

**Compilatore:** / Compiler: Francesca Manduchi

**Revisore:** / Reviewer: Per. Ind. Andrea Golinucci